



GALTEN VANDVÆRK

Låsbyvej 1, 8464 Galten
Tlf. 86946266 / 20746266
CVR: 2344 7819
www.galtenvand.dk
mail: kontor@galtenvand.dk
Bank: 6114-4930061712

Tekniske bestemmelser ved nybyggeri.

- Som oftest er der brugt 32 mm PEL rør i almindeligt boligbyggeri.
- Sammenkobling af stikledning (stophane) og jordledning udføres af Galten Vandværk med EL-svejssemuffe.
El-svejssemuffe leveres af Galten Vandværk.
- Der leveres gratis byggevand i byggeperioden og der skal derfor ikke monteres byggevandsmåler. Vi opfordrer dog kraftigt til at undgå unødigt vandspild. Hvis dette ikke bliver respekteret, vil Galten Vandværk lukke for tilførslen.
- VVS installatør skal montere tilbagestrømningssikring, kategori 4.
- VVS installatør skal sørge for montering af kontrollerbar kontraventil i installationen ved vandmåleren.
- Når byggeriet nærmer sig afslutningen og der er gjort klar til montering af vandmåler, kontaktes Galten Vandværk, som så efter aftale kommer og monterer måleren.
-

Kontakt information:

Driftsleder Claus Hansen tlf. 2074 6266

Mail: kontor@galtenvand.dk