AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

LAB nr:	15-16075	**Prøvetager:**	MBS, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, vandværk - Pesticidkontrol	**Prøvetagningsperiode:**	12.08.2015 07:35 - 12.08.2015 07:50
Prøvested:	Galten Vandværk	**Prøvetagningssted:**	Afgang vandværk
Grænseværdier:	Miljøstyrelsen, BEK nr. 292 d. 26.03.2014	**Analyseperiode:**	12.08.2015 - 25.08.2015

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
2.4 D	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
Atrazin	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Bentazon	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
Dichlobenil	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0100 GC-MS	10%
Dichlorprop	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
Diuron	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
ETU (Ethylenthiourea)	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Glyphosat	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0166 LC-MS-MS	20%
Hexazinon	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
MCPA	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Mechlorprop	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Simazin	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
2.6-Dichlorbenzosyre	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
2.4-Dichlorphenol	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0100 LC-MS	15%
2.6-Dichlorphenol	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0100 LC-MS	10%
4-CPP	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
2.6-DCPP	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
4-nitrophenol	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
AMPA	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0166 LC-MS-MS	20%
BAM (2.6-dichlorbenzamid)	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
Desethyldesisopropylatrazin	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desethylhydroxyatrazin	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desethylatrazin	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Desethylterbutylazin	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desisopropylatrazin	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Desisopropylhydroxyatrazin	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Didealkylhydroxyatrazin	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Hydroxyatrazin	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Hydroxysimazin	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Galten Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Skanderborg Kommune

Nørresundby d. 25.08.2015

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.